

THƯ MỜI QUAN TÂM

Gói thầu: Tư vấn thiết kế lắp mới lò hơi 12 tấn/h đốt trấu ròi.

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế lắp mới lò hơi 12 tấn/h đốt trấu ròi

Chủ đầu tư: Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

Địa chỉ: số 2045 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thông tin chi tiết về gói thầu:

1. Thiết kế lắp mới lò hơi 12 tấn/h đốt trấu ròi (gồm hệ thống lò hơi và nhà lò)
2. Công suất: 12.000 kg hơi/h. Khí thải môi trường đạt chuẩn theo quy định QCVN 19:2009/BTNMT (Tiêu chuẩn kỹ thuật lò hơi đình kèm)
3. Địa điểm triển khai: CN Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang- XN Thức Ăn Chăn Nuôi Thủy Sản tại Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang trân trọng kính mời các đơn vị trong nước có đủ năng lực quan tâm triển khai hợp tác.

Thư bày tỏ sự quan tâm, hồ sơ năng lực và mọi thông tin chi tiết xin vui lòng gửi về:

Văn phòng Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang.

Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang..

Điện thoại: 0296.3932967 Email: tongbaochung7499@gmail.com.

Hoặc liên hệ qua bà Phạm Thị Ngọc Diễm – Phó phòng Tổng hợp

Điện thoại: 0918619551 Email: phamngocdiem81@yahoo.com.vn

Hạn chót nộp thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ: 11/7/2019.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu./

CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chanh Xuân



BẢNG TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Hạng mục: **LÒ HOI ĐÓT TRÁU RỜI 12 TẤN/GIỜ**

Thuộc công trình: **CN CTY CP XNK NSTP AG - XN Thức Ăn Chăn Nuôi Thủy Sản**

Long Xuyên, ngày 18 tháng 6 năm 2019

STT	NỘI DUNG	THÔNG SỐ YÊU CẦU
1	Nguyên liệu đốt chính	Trấu rời
2	Công suất (tấn hơi/giờ)	12 tấn
3	Hiệu suất lò	≥ 83 %
4	Kiểu lò hơi	Cháy tầng sôi tổ hợp ống nước, ống lửa, buồng đốt ngoài tuần hoàn tự nhiên
5	Tiêu chuẩn chế tạo	TCVN 6413-1998 và TCVN 7704-2007
6	Mức tiêu hao nhiên liệu trấu	≤ 200 kg/tấn hơi (độ ẩm ≤ 13%)
7	Tổng công suất điện	< 110 kW (380Vac -3pha -50Hz)
8	Nhiệt độ nước cấp	≥ 75°C
9	Áp suất thiết kế	≥ 12 kg/cm ²
10	Áp suất thử thủy lực	≥ 15 kg/cm ²
11	Áp suất làm việc	≥ 8 kg/cm ²
12	Xử lý bụi	Cyclone chùm, bể lắng nước
13	Khí thải môi trường	Đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B
14	Cách nhiệt thân lò	Bọc bảo ôn bông ROCKWOOL dày 100mm, bọc ngoài bằng tole lạnh dày ≥ 0.45mm
15	Tiếng ồn	< 85dB (Cách lò 1m)
16	Chế độ vận hành:	<p>Điều khiển bằng tay</p> <p>Điều khiển tự động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự động điều chỉnh theo phụ tải: tự động điều chỉnh tốc độ biến tần vít cấp liệu, quạt hút, quạt thổi theo tín hiệu áp suất hơi. - Ngưng lò khi đủ áp suất và khởi động lại lò hơi khi áp suất xuống mức ấn định - Bảo vệ mất pha: ngắt hệ thống. - Bảo vệ cạn nước 2 cấp: Báo động và ngưng lò - Bảo vệ quá áp: Ngắt hệ thống, báo tín hiệu quá áp ở mức ấn định, nhảy van an toàn - Bảo vệ quá nhiệt 2 cấp: cảnh báo và ngắt hệ thống khi khí thải vượt giá trị cài đặt
17	Thời gian	Thời gian chế tạo và lắp đặt không quá 120 ngày.